

## EL DAĻAS LAPU SARAKSTS

1	Vispārīgie rādītāji	EL-1
2	0.4kV kabeļu līnijas	EL-2
3	Darba apjoms	EL-3

## IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējums	Nosaukums
EIN	"Elektroietaišu ierīkošanas noteikumi" (6. izdevums "Energoizdat", 1986.)
LBN	"Latvijas būvniecības normas"
LBN 261-07	"Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve"

## Būvprojekta apraksts

## EL daļa

Tīkla spriegums: 400/230V.

„Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Kroles ciema ūdensapgādes sistēmā, Priekules novada, Bunkas pagasta, Kroles ciemā.” elektroapgādes projekts izstrādāts, ņemot vērā pasūtītāja ieteikumus un pārējo inženierkomunikāciju projektētāju sniegto informāciju. Visi darbi izpildāmi saskaņā ar LV spēkā esošo likumdošanu un normatīviem.

Projektējamai adzelžošanas iekārtai izbūvēt jaunu 0.4kV kabeļu līniju no ēkas galvenās sadales līdz iekārtas sadalei AS-1 ar kabeli NYY-J-3x4mm<sup>2</sup>. AS-1 sadali uzstāda atdzelžošanas telpā pie brīvās sienas. Montēt rozetes pie atdzelžošanas iekārtas un pieslēdz pie sadales AS-1 ar kabeli NYM-3x2.5mm<sup>2</sup>.

Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma, saņemot saskaņā ar pastāvošajām normām, pieslēgt pie potenciālu izlīdzināšanas kopnes izmantojot 3 vai 5 dzīslu kabeļus vai zemēšanas vadu.

Spēka kabeli montējami pie konstrukcijām, atklātās vietās jāmontē PVC caurulēs.

Visi celtniecības un montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas, tehniskās ekspluatācijas un elektroizbūves noteikumiem Latvijas Republikā.

Šīs tehniskās shēmas elektroapgādes daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs

Edgars Cērps

70-2892

(sertifikāta Nr.)

13.08.2015.

(datums)

(paraksts)

Objekts: Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Kroles ciema ūdensapgādes sistēmā, Priekules novada, Bunkas pagasta, Kroles ciemā.

Pasūtījuma  
Nr.  
15-08

Pasūtītājs:

Stadija

Lapa

Lapas

BP daļas vad. E.Cērps 2015.08

Priekules novada pašvaldība

BP

EL - 1

3

Izstrādāja E.Cērps 2015.08

Fails: ELT\_KROTE\_LIEPAS.dwg

Rasējums:

Vispārīgie rādītāji



SIA "Inženiertīklu konsultāciju birojs"  
Celtņu iela 40-42, Grobiņa, Grobiņas nov.;  
Reģ.Nr. 42103050648  
Tel. 20255003  
E-pasts: raimonds@ikb.lv