

PAPILDUS INFORMĀCIJA

iepirkumā

“Priekules novada “Ģimenes dārza” labiekārtošana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. PNP 2017/12)

27.04.2017.

Informējam, ka no ieinteresētā piegādātāja ir saņemts jautājums par iepirkuma dokumentācijā norādīto informāciju.

Jautājums:

Izskatot konkursam pievienoto dokumentāciju konstatējām nesaistes starp projekta rasējumos norādītajiem un tāmju pozīcijās norādītajiem segumu apjomiem

- Rasējumā Nr. ĢP-5 Teritorijas segumu materiālu specifikācijā poz. Nr.

16 un 17 ir norādīts Šķelta granīta bruģakmens segums kopā 216m² apjomā.

Taču tāmes pozīcijās šāds šķeltā granīta bruģakmens nav atrodams. Lūgums sniegt skaidrojumu, vai šis konkrētais apjoms nebūs jāizbūvē?

- Rasējumā Nr. ĢP-5 Teritorijas segumu materiālu specifikācijā norādītais apjoms bruģakmenim PRIZMA 6 nesakrīt ar tāmes pozīcijā Nr. 9 norādīto bruģakmens apjomu, kā arī segumu specifikācijā netiek norādīts PRIZMA 6 sarkanā krāsā, kas tiek norādīts tāmes pozīcijā Nr. 9. Lūgums skaidrot, kurš apjoms tiek uzskatīts par pareizo un norādīt procentuālo sadalījumu vai konkrētus m² PRIZMA 6 bruģim pelēkā un PRIZMA 6 bruģim sarkanā krāsā.

Atbilde:

Sagatavojot piedāvājumus ir jāvadās **tikai** no specifikācijā dotiem apjomiem, jo projekta versijā ir veiktas izmaiņas dažās pozīcijās. Šķeltais granīta bruģakmens ir nomainīts ar sarkano PRIZMA 6, attiecīgi pelēkā PRIZMA 6 bruģa apjomi ir mainījušies (attiecībā pret projektā uzrādītajam) sakarā ar ietvju platumu izmaiņām. Procentuālais sadalījums-sarkanais PRIZMA 6 ir 14%, pelēkais PRIZMA 6 ir 86%.

Priekules novada pašvaldības
iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece



I.Sokolovska